

## DB32/T 4285—2022 《预应力混凝土空心方桩 基础技术规程》第 1 号修改单

将 5.3.9 由“液化土中的空心方桩，应满足具体工程抗震承载力计算的要求，适当调整桩身主筋和箍筋的配置，应取桩顶至液化土层底面埋深以下不小于 1.0m 的范围，且其主筋和箍筋均提高一个规格使用。”修改为“液化土中的空心方桩，应满足具体工程抗震承载力计算的要求，应取桩顶至液化土层底面埋深以下不小于 1.0m 的范围，其箍筋直径应加粗一个规格使用。”